


ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EXTRACTORES DE AIRE REQUERIDAS, DEBEN CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- AJUSTES DE TORNILLERÍA EN LOS MANEJADORES DE AIRE DE QUIROFANO UTI-UTIN DE TODO EL PISO TECNICO.
- MANTENIMIENTO A 50 EXTRACTORES DE AIRE DE LA TERRAZA, PISO TECNICO, PLANTA BAJA, PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO.
- REPLAZO DE CORREAS.
- REPLAZO DE BOBINAS Y CORREAS.
- INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- AJUSTES DE DUCTOS
- LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUSILLA EXTERNO
- CONEXIONES ELÉCTRICAS
- MEDICIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
- MEDICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO


Jacqueline Torres Lopez
ELECTROMEDICINA
Caja de Salud de la Banca Privada