



ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ASCENSOR

EL CABLE DE TRACCION DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:


1. PARA EL ASCENSOR CAMILLERO.
 - a. DIAMETRO NOMINAL DE 13 MM
 - b. LONGITUD A CUBRIR APROXIMADAMENTE 204 METROS
2. PARA EL ASCENSOR PERSONAL
 - a. DIAMETRO NOMINAL DE 11 MM
 - b. LONGITUD A CUBRIR APROXIMADAMENTE 160 METROS
3. CONTAR CON NORMAS ISO 9001 MINIMAMENTE
4. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO O MEJOR
5. CONTAR CON EL CAMBIO DE LOS CABLES

EL MODULO DE CONTROL DE ASCENSOR PERSONAL

1. TARJETA DE CONTROL
2. CON SENSORES COMPATIBLES CON EL MODULOS
3. FUENTES DE ALIMENTACION Y/O RECTIFICADORES DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DE FÁBRICA.
4. INDICADORES Y PULSADORES.
5. GARANTIA MINIMA DE 1 AÑO
6. CONTAR CON LA INSTALACION Y CAMBIO EN FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR PERSONAL.

ESTOS REPUESTOS DEBEN ENTREGARSE EN POLICONSULTORIO CENTRAL DE LA PAZ, CAPITÁN RAVELO ESQUINA MONTEVIDEO.

LOS TRABAJOS SE DEBEN REALIZAR ENTRE LOS DIAS SABADO A PARTIR DE LAS HASTA EL DOMINGO) PREVIA COORDINACION CON LAS AREAS PERTINENTES.


José Luis Ramírez M.
INGENIERIA BIOMEDICA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA