

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  
**POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**  
 MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL  
**MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad																																					
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)																																				
		SI	NO																																					
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>																																								
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION - POLICONSULTORIO CENTRAL																																								
<b>DETALLES DE LOS EQUIPOS</b>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT</th> <th>UNIDAD</th> <th>UBICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RADIADORES</td> <td>15</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PISO 1</td> </tr> <tr> <td>RADIADORES</td> <td>10</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PISO 2</td> </tr> <tr> <td>FANCOIL'S</td> <td>4</td> <td>EQUIPOS</td> <td>SUB SUELO 1</td> </tr> <tr> <td>FANCOIL'S</td> <td>4</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PLANTA BAJA</td> </tr> <tr> <td>FANCOIL'S</td> <td>1</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PISO 2</td> </tr> <tr> <td>FANCOIL'S</td> <td>5</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PISO 3</td> </tr> <tr> <td>FANCOIL'S</td> <td>4</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PISO 4</td> </tr> <tr> <td>FANCOIL'S</td> <td>4</td> <td>EQUIPOS</td> <td>PISO 5</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	UBICACION	RADIADORES	15	EQUIPOS	PISO 1	RADIADORES	10	EQUIPOS	PISO 2	FANCOIL'S	4	EQUIPOS	SUB SUELO 1	FANCOIL'S	4	EQUIPOS	PLANTA BAJA	FANCOIL'S	1	EQUIPOS	PISO 2	FANCOIL'S	5	EQUIPOS	PISO 3	FANCOIL'S	4	EQUIPOS	PISO 4	FANCOIL'S	4	EQUIPOS	PISO 5				
DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	UBICACION																																					
RADIADORES	15	EQUIPOS	PISO 1																																					
RADIADORES	10	EQUIPOS	PISO 2																																					
FANCOIL'S	4	EQUIPOS	SUB SUELO 1																																					
FANCOIL'S	4	EQUIPOS	PLANTA BAJA																																					
FANCOIL'S	1	EQUIPOS	PISO 2																																					
FANCOIL'S	5	EQUIPOS	PISO 3																																					
FANCOIL'S	4	EQUIPOS	PISO 4																																					
FANCOIL'S	4	EQUIPOS	PISO 5																																					
FANCOIL --> MARCA : CARRIER // MODELO 42BBA																																								
RADIADORES --> MARCA : CARRIER // MODELO : SIN DATOS																																								
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>																																								
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>																																								
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:																																								
Revisión de fugas y reparación de ductos de agua caliente.																																								
Limpieza general.																																								
• Ventiladores, Ductos aire, y recirculación de agua caliente																																								
• Radiadores																																								
• Motores, Rejillas de salida - extracción																																								
• Filtros, y otros																																								
Revisión del sistema de control eléctrico/electrónico																																								
Revisión del estado de las electroválvulas.																																								
Revisión y medición de tensión y corriente de los sistemas fancoil.																																								
Rebobinado de dos motores, del sistema fancoil. Si así lo requiera																																								
Todos los equipos deben estar en funcionamiento																																								
<b>D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>																																								
Protocolo de mantenimiento.																																								
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.																																								
<b>C. OTROS</b>																																								
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, Ingeniería biomédica clínica																																								
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>																																								
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>																																								
Experiencia general en el mantenimiento de sistemas de calefaccion adjuntar documentos de respaldo como ordenes de compra o similar.																																								
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>																																								
<b>A. PLAZO</b>																																								
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio																																								
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingeniería Biomédica Policonsultorio																																								
<b>B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>																																								
se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo																																								
<b>C. RÉGIMEN DE MULTAS</b>																																								
Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado																																								
<b>D. FORMA DE PAGO</b>																																								
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..																																								

  
 Diego Caillisa Gutierrez  
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO A.I.  
 Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA  
**CLINICA REGIONAL LA PAZ**  
**ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS**

**MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO</i>				
<b>características del equipo</b>				
MARCA: <u>AMICO</u> CANTIDAD : 1 PZA				
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:</i>				
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de del generador de aire comprimido				
Limpieza general				
Revisión y ajuste y remplazo de los accesorios móviles pernos, bujes etc.				
Revisión de estado general cuadro eléctrico, interruptor diferencial, componentes, bases, señalizadores y fusibles.				
Revisión de motor y nivel de aceite				
Revisión de Filtro de aire, válvulas, llaves de corte, revisión de no existencia de fugas en ductos.				
Pruebas generales de funcionamiento y puesta en funcionamiento.				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
Presentar Protocolo de mantenimiento preventivo				
Presentación de informes técnicos con sugerencias, observaciones y conclusiones. De acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
<b>C. OTROS</b>				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>				

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifiestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
Experiencia general en el mantenimiento de sistemas de aire comprimido adjuntar documentos de respaldo como ordenes de compra o similar.				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio.</i>				
<i>El mantenimiento se realizará según cronograma.</i>				
<b>B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Clínica regional. Calle Víctor Ormachea, entre calle 2 y 3 de Obrajés</i>				
<b>C. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas será computables del 0,3% por día retrasado</i>				
<b>D. FORMA DE PAGO</b>				
<i>La forma de pago se realizara una vez se concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la CSBP.</i>				

FIRMA PROPONENTE

  
 Diego Cajasaya Gutierrez  
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.i.  
 Caja de Salud de la Banca Privada

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  
**POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**  
**MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL**  
**MANTENIMIENTO DE CALDERO**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALDERO - POLICONSULTORIO CENTRAL				
<b>DETALLES DE LOS EQUIPOS</b>				
MARCA : LONCHINVAR				
MODELO : CBN0745				
CANTIDAD : 1 EQUIPO				
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:				
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de caldero				
Revisión del de posibles fugas de gas.				
Limpieza general				
Revisión de los chisperos.				
Revisión y ajuste de temperatura y presión de agua.				
Revisión del sistema de control eléctrica/electrónico.				
Revisión del ventilador interno				
Modificación de conducto de evacuación.				
Todos los equipos deben estar en funcionamiento				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
<b>C. OTROS</b>				
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica				
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
Experiencia general en el mantenimiento de calderos adjuntar documentos de respaldo como ordenes de compra o similar.				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio				
<b>C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitán Ravelo esq. Montevideo				
<b>D. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
Las multas serán computables del 0,3% por día retrasado				
<b>F. FORMA DE PAGO</b>				
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..				

*Diego Calisaya Gutierrez*  
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO A.I.  
Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA  
**CLINICA REGIONAL LA PAZ**  
**ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS**  
**MANTENIMIENTO DE CALDEROS**

**MANTENIMIENTO CALDERO**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDEROS</i>				
<b>características del equipo</b>				
MARCA: <u>CLEAVER BROOKZ</u>				
MODELO: FLX				
CANTIDAD: 2 PZAS				
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:</i>				
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de del generador de aire comprimido				
Revisión de estructura general y componentes: ductos, válvulas, cámara, tapas, Limpieza general interna y externa.				
Mantenimiento de sistema de control: control de llama, presostatos de seguridad y trabajo, control de funcionamiento electrónico y eléctrico, control de inyección de gas natural, clapeta con servomotor.				
Mantenimiento de sistema eléctrico: elementos de protección, señalizaciones, actuadores y controladores eléctricos.				
Mantenimiento de alimentación de gas natural: unidad de regulación de gas, válvulas, reguladores de presión y válvulas manuales.				
Mantenimiento interno de cámara del caldero: drenaje de generación de vapor, limpieza de la cámara de combustión y limpieza de catalizadores.				
Limpieza de Drenaje y desincrustado del caldero				
Limpieza de los tanques de almacenamiento de agua caliente.				
Todos los equipos deben estar en funcionamiento				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
Presentar Protocolo de mantenimiento preventivo				
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).				
Presentación de informes técnicos con sugerencias, observaciones y conclusiones. De acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
<b>C. OTROS</b>				
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica				

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifiestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
Experiencia general en el mantenimiento de calderos adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio. El mantenimiento se realizará según cronograma.</i>				
<b>B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Clinica regional. Calle Victor Ormachea, entre calle 2 y 3 de Obrajes</i>				
<b>C. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas será computables del 0,3% por día retrasado</i>				
<b>D. FORMA DE PAGO</b>				
<i>La forma de pago se realizara una vez se concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la CSBP.</i>				

  
 Diego Collisaya Gutierrez  
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.i.  
 Caja de Salud de la Sanca Privada

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  
**POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**  
**MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL**  
**MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS</b>				
<b>DETALLES DE LOS EQUIPOS</b>				
<b>EQUIPO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>CANTIDAD</b>	
FOTOCOPIADORA	TOSHIBA	E-STUDIO 305	1	
FOTOCOPIADORA	TOSHIBA	DIGITAL IND LARA BISH	1	
FOTOCOPIADORA	TOSHIBA	E STUDIO 4775	1	
FOTOCOPIADORA	TOSHIBA	E STUDIO 477	1	
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
<i>En el mantenimiento se debe realizar:</i>				
<i>Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de fotocopiadoras</i>				
<i>Limpiezas general interno y externo de los equipos.</i>				
<i>Revisión del sistema de control eléctrico/electrónico.</i>				
<i>Revisión del sistema mecánico</i>				
<i>Revisión de sensores si así corresponde</i>				
<i>Todos los equipos deben estar en funcionamiento</i>				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
<i>Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.</i>				
<b>C. OTROS</b>				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
<i>Experiencia general en el mantenimiento de fotocopiadoras adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.</i>				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio</i>				
<i>El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingeniería Biomedica Policonsultorio</i>				
<b>C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo</i>				
<i>Se realizara en los ambientes de edificio Gundlach, Federico Zuazo</i>				
<b>D. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado</i>				
<b>F. FORMA DE PAGO</b>				
<i>El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..</i>				

  
**Diego Callisaya Gutierrez**  
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.L.  
 Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA  
**CLINICA REGIONAL LA PAZ**  
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS  
**MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE VACIO**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DE VACIO</i>				
<b>características del equipo</b>				
MARCA: <u>AMICO</u> CANTIDAD: 3 PZAS				
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:</i>				
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo del generador de vacío (3 bombas)				
Limpieza general (externo e interno)				
Revisión y control de funcionamiento de las 3 bombas.				
Revisión y controles Control temperatura motor entre 20 ° y 40 ° c				
Control y remplazo del nivel aceite en el motor.				
Revisión de Filtro de aire, válvulas, llaves de corte, revisión de no existencia de fugas en ductos.				
Revisión y reemplazo de filtros.				
Pruebas generales de funcionamiento y puesta en funcionamiento				
Todos los equipos deben estar en funcionamiento				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
Presentar Protocolo de mantenimiento preventivo				
Presentación de informes técnicos con sugerencias, observaciones y conclusiones. De acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica				



REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifiestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA.</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
Experiencia general en el mantenimiento de generadores de vacío adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio. El mantenimiento se realizará según cronograma.</i>				
<b>C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Clínica regional. Calle Víctor Ormachea, entre calle 2 y 3 de Obrajes</i>				
<b>D. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas serán computables del 0,3% por día retrasado</i>				
<b>F. FORMA DE PAGO</b>				
<i>La forma de pago se realizará una vez concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la CSBP.</i>				

FIRMA PROPONENTE

  
Diego Callizaya Gutierrez  
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.j.  
Caja de Salud de la Banca Privada

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  
**POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**  
 MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL  
**MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO - POLICONSULTORIO CENTRAL</b>				
<b>DETALLES DE LOS EQUIPOS</b>				
<b>MARCA : FG 220</b>				
<b>MODELO: P22HE2</b>				
<b>CANTIDAD : 1 EQUIPO</b>				
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
<i>En el mantenimiento se debe realizar:</i>				
<i>mantenimiento de motor y alternador.</i>				
<i>Revisión y Reposición nivel de aceite.</i>				
<i>Revisión y limpieza filtros</i>				
<i>Revisión y Reposición del líquido anticongelante</i>				
<i>Revisión del calentador de circuito</i>				
<i>Revisión nivel de combustible.</i>				
<i>Revisión del sensor y/o medidores de combustible.</i>				
<i>Revisión de fugas de aceite</i>				
<i>Revisión de estado de las baterías.</i>				
<i>limpieza general interna y externa</i>				
<i>revisión del tablero de transferencia (ATS)</i>				
<i>Pruebas de Transferencia *</i>				
<i>Todos los equipos deben estar en funcionamiento</i>				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
<i>Protocolo de mantenimiento.</i>				
<i>Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.</i>				
<b>C. OTROS</b>				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
<i>Experiencia general en el mantenimiento de generadores electricos adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.</i>				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio</i>				
<i>El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingeniería Biomédica Policonsultorio</i>				
<b>B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo</i>				
<b>C. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado</i>				
<b>D. FORMA DE PAGO</b>				

El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..



Diego Cailysaya Gintettez  
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.i.  
Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA  
**CLINICA REGIONAL LA PAZ**  
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS  
**MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  (Manifiestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>				
<i>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO</i>				
<b>características del equipo</b>				
MARCA: <u>CUMINS</u> CANTIDAD: 1 PZA				
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>				
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:</i>				
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de del generador eléctrico				
Limpieza general				
Revisión general de: bancada de fijación, motor, alternador, depósito, cuadro eléctrico, sistema de ventilación y refrigeración, extracción de gases quemados, etc.				
Mantenimiento bancada depósito: silent-blocks, sistema de alimentación de gas, verificar soldaduras y tornillería, estado general del soporte cuadro eléctrico, estado de la batería				
Control y remplazo del nivel aceite en el motor.				
Ajuste con el torquí metro de los pernos de acuerdo a su norma.				
Mantenimiento cuadro eléctrico: estado general cuadro eléctrico, interruptor diferencial, componentes, bases, señalizadores y fusibles.				
Mantenimiento motor: nivel de aceite en el Carter, filtro de aceite, filtro de gas, válvulas y balancines, sistema de refrigeración, soporte motor, filtro de aire, válvula de gas natural, llaves de corte, revisión de no existencia de fugas en ductos				
Mantenimiento alternador: pernos de fijación, conexiones eléctricas, circuito refrigeración, rodamientos, conjunto puente de diodo, regulador de tensión, conjunto excitatriz, conjunto rotor, conjunto estator.				
Pruebas generales de funcionamiento y puesta en funcionamiento.				
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>				
Presentar Protocolo de mantenimiento preventivo				

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
	(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	SI	NO	
Presentación de informes técnicos con sugerencias, observaciones y conclusiones. De acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
<b>C. OTROS</b>				
<i>La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA.</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
Experiencia general en el mantenimiento de generadores eléctricos adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio. El mantenimiento se realizará según cronograma.</i>				
<b>B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Clinica regional. Calle Víctor Ormachea, entre calle 2 y 3 de Obrajés</i>				
<b>D. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas será computables del 0,3% por día retrasado</i>				
<b>F. FORMA DE PAGO</b>				
<i>La forma de pago se realizara una vez se concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la CSBP.</i>				

FIRMA PROPONENTE

  
Diego Callisaya Gutierrez  
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.l.  
Caja de Salud de la Banca Privada

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**  
**POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ**  
**MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL**  
**MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE AIRE**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad																																					
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)																																				
		SI	NO																																					
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>																																								
<b>MANTENIMIENTO DE EXTRACCION DE AIRE - POLICONSULTORIO CENTRAL</b>																																								
<b>DETALLES DE LOS EQUIPOS</b>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRAZA</td> <td>9</td> <td>PZAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PISO 5</td> <td>2</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>PISO 4</td> <td>1</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>PISO 3</td> <td>2</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>PISO 2</td> <td>2</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>PISO 1</td> <td>2</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>PISO PB</td> <td>13</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>SUB SUELO</td> <td>3</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> </tbody> </table>	UBICACIÓN	CANT.	UNIDAD	OBSERVACION	TERRAZA	9	PZAS		PISO 5	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	PISO 4	1	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	PISO 3	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	PISO 2	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	PISO 1	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	PISO PB	13	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	SUB SUELO	3	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO				
UBICACIÓN	CANT.	UNIDAD	OBSERVACION																																					
TERRAZA	9	PZAS																																						
PISO 5	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
PISO 4	1	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
PISO 3	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
PISO 2	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
PISO 1	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
PISO PB	13	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
SUB SUELO	3	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																																					
MARCA: SIN DATOS // MODELO: SIN DATOS																																								
*** SUGIERE HACER LA REVISION ANTICIPADA DE LA PROPUESTA, BAJO COORDINACION.																																								
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>																																								
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>																																								
En el mantenimiento se debe realizar:																																								
Mantenimiento preventivo y correctivo de extractores de aire.																																								
Revisión de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.																																								
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o la evaluación total del equipo si corresponde para un cambio.																																								
medición de consumo de corriente por cada equipo																																								
Pruebas y medición de arranque.																																								
Todos los equipos deben estar en funcionamiento																																								
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>																																								
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.																																								
<b>C. OTROS</b>																																								
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica																																								
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>																																								
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>																																								
Experiencia general en el mantenimiento de sistemas de extracción adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.																																								
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>																																								
<b>A. PLAZO</b>																																								
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio																																								
El servicio consta de un evento, por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingeniería Biomédica Policonsultorio																																								
<b>C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>																																								
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo																																								
<b>D. RÉGIMEN DE MULTAS</b>																																								
Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado																																								
<b>F. FORMA DE PAGO</b>																																								
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..																																								

  
 Diego Callisaya Gutierrez  
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.i.  
 Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA  
**CLINICA REGIONAL LA PAZ**  
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS  
**MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE**

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad																									
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)																								
		SI	NO																									
<b>I. DETALLE DEL SERVICIO</b>																												
<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE</b>																												
características del equipo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>UNIDAD</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRAZA</td> <td>20</td> <td>PZAS</td> <td>EXTRACTORES CAMPANA</td> </tr> <tr> <td>PISO TECNICO</td> <td>16</td> <td>PZAS</td> <td>MANEJADORES DE AIRE</td> </tr> <tr> <td>PISO 1</td> <td>2</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>PISO PB</td> <td>8</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> <tr> <td>SUB SUELO</td> <td>4</td> <td>PZAS</td> <td>UBICADOS EN EL ENTRETECHO</td> </tr> </tbody> </table>					UBICACIÓN	CANT.	UNIDAD	OBSERVACION	TERRAZA	20	PZAS	EXTRACTORES CAMPANA	PISO TECNICO	16	PZAS	MANEJADORES DE AIRE	PISO 1	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	PISO PB	8	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO	SUB SUELO	4	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO
UBICACIÓN	CANT.	UNIDAD	OBSERVACION																									
TERRAZA	20	PZAS	EXTRACTORES CAMPANA																									
PISO TECNICO	16	PZAS	MANEJADORES DE AIRE																									
PISO 1	2	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																									
PISO PB	8	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																									
SUB SUELO	4	PZAS	UBICADOS EN EL ENTRETECHO																									
<b>II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO</b>																												
<b>A. REQUISITOS DEL SERVICIO</b>																												
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:</i>																												
Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de todo el sistema de extracción de aire																												
Revisión de los motores de extracción de los diferentes niveles de acuerdo al listado.																												
Reparación de los motores dañados y/o quemados, cambio de repuestos, rebobinado o el cambio total del equipo.																												
Pruebas y medición de arranque.																												
Ajuste de tornillería en los manejadores de aire de quirófano uti-utin de todo el piso técnico																												
Revisión y/o reemplazo de correas en los manejadores de aire. si se requiere																												
Revisión de ductos de aire																												
Limpieza de filtro de pelusilla externo																												
Pruebas generales de funcionamiento y puesta en funcionamiento.																												
Pruebas generales de funcionamiento y puesta en funcionamiento.																												
<b>B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION</b>																												
Presentar Protocolo de mantenimiento preventivo																												
Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).																												

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifiestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el por qué no cumple)
		SI	NO	
Presentación de informes técnicos con sugerencias, observaciones y conclusiones. De acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
<b>E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS</b>				
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos después de la firma de la orden compra o contrato en coordinación con el Área Técnica de la CSBP.				
<b>F. OTROS</b>				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
<b>III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL</b>				
<b>A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA</b>				
Experiencia general en el mantenimiento de sistemas de aire adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra o similar.				
<b>IV. CONDICIONES DEL SERVICIO</b>				
<b>A. PLAZO</b>				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio.</i>				
<i>El mantenimiento se realizará según cronograma.</i>				
<b>C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO</b>				
<i>Clínica regional. Calle Víctor Ormachea, entre calle 2 y 3 de Obrajes</i>				
<b>D. RÉGIMEN DE MULTAS</b>				
<i>Las multas será computables del 0,3% por día retrasado</i>				
<b>F. FORMA DE PAGO</b>				
<i>La forma de pago se realizara una vez se concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la CSBP.</i>				

FIRMA PROPONENTE

  
Diego Cajasaya Gutiérrez  
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.l.  
Caja de Salud de la Banca Privada